Nachweis

Baubeschläge, Beschläge für Fenster und Fenstertüren gemäß EN 13126-3 : 2011

Prüfbericht
Nr. 17-001466-PR01
(PB+KB-G05-03-de-01)

ift ROSENHEIM

Grundlagen

EN 13126-1 : 2011
EN 13126-3 : 2011

Prüfnormen:
EN 13126-3 : 2011

Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Darstellung

Produkt drehbarer Fenstergriff mit Rastung

Bezeichnung W-00-100 100N-00

Leistungsrelevante Produktdetails
Ausführung: abschließbar,
Befestigungsabstände: 43 mm,
Art der Befestigung: geschraubt,
Anzahl der Befestigungsmittel: 2 Stück,
Befestigungsmittel: Schraube M5 x 45, Griffbreite: 19,1 mm,
Grifflänge: 136 mm,
Griffgehäuse (BxLxH): 19,1 mm x 136 mm x 48,4 mm

Besonderheiten

Ergebnis

Klassifizierung gemäß EN 13126-3 : 2011

Gebrauchskategorie	Dauerfunktionstüchtigkeit	Masse	Feuerbeständigkeit	Gebrauchssicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutzwirkung	Anwendung	Prüfgrößen
1	5	/	0	1	3	2/2	3/C1	/

ift Rosenheim
26.07.2017

Florian Luge
Stv. Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Erwin Heimbuchner
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Anforderungen Beschläge für Fenster und Fenstertüren gemäß EN 13126-3 : 2011.
Die Bestimmungen aus EN 13126-3 : 2011 zur Kennzeichnung und Konformitätsbewertung der Bauprodukte sind zu beachten.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 21 Seiten.

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00