



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

KURZBERICHT Nr. 17/05-A228-K1

Version 1.de

Prüfung der Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011-09 „Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung Deutsche Fassung EN 1627:2011“ in der Widerstandsklasse **RC 2**.

AuftragsNr. 17/05-A228

Antragsteller Josef Meeth Fensterfabrik GmbH & Co. KG
Mont Royal
54533 Laufeld



Bauart Einflügelige Tür aus Glasfaserverstärktem Kunststoffprofilen,
mit Flügelüberdeckender Füllung aus Stahlblech, einwärts öffnend

Produktbezeichnung **JM-Secura Sicherheitsklasse RC2**

Maße Geprüfte Größe (BxH) Flügel 911 x 2040 mm

Angriffseite Schließfläche (1) nach DIN 107

Schließzustand geschlossen, verriegelt und versperrt

Beschläge/Ausfächung Verriegelung mit vier Schwankhaken, drei Bänder, Profilzylinder DIN 18252-21-BZ mit Schutzbeschlag/-rosette DIN 18257-ES 1 oder Profilzylinder DIN 18252-21-BS mit Schutzbeschlag/-rosette DIN 18257-ES 1-ZA, alternativ Schließzylinder nach EN 1303 Verschlussicherheit Klasse 4 und Angriffwiderstand Klasse 1 mit Schutzbeschlag nach EN 1906 Einbruchschutz Klasse 2

Klassifizierung Obige Bauart ist gemäß Prüfbericht Nr. 17/05-A228-B1 einbruchhemmend nach DIN EN 1627 : 2011-09 in der **Widerstandsklasse RC 2**



Normbezeichnung Einbruchhemmende Tür DIN EN 1627 RC 2

Gültigkeit Laufzeit der DIN EN 1627 Ausgabe 2011-09

Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
13.06.2017

Hans Thiele
Sachbearbeiter

Die Montageanleitung ist Bestandteil von Prüfbericht Nr.17/05-A228-B1 und ist diesem Kurzbericht und jedem Bauelement beizulegen.