Produktprüfung
Zertifizierung
Qualitätssicherung

ECO INSTITUT

ECO-INSTITUT GmbH • Sachsenring 69 • 50677 Köln

Baumit GmbH
Reckenberg 12

87541 Bad Hindelang/Allgäu

ECO-INSTITUT GmbH
Sachsenring 69
50677 Köln

Fon +49-(0)221-931 245 -0
Fax +49-(0)221-931 245 -33

www.eco-institut.de
www.eco-info.de
info@eco-institut.de

Geschäftsführer
Dr. Hans-Ulrich Krieg
Dr. Frank Kuebart

Köln HRB 25664
UstId: DE 811775799

Raiffeisenbank
Frechen-Hürth
BLZ 370 623 65
Konto 1 703 060 010

Akkreditiert ISO/IEC 17025
AKS Akkreditierung: AKS-PL-20708 Verzeichnis: www.aks-hannover.de
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover

Bescheinigung für Baumarkt Sanierputz

Die im oben genannten Produkt verwendeten Rohstoffe und Additiv-Mischungen wurden einer Prüfkammer-Emissionsmessung auf flüchtige organische Verbindungen und Formaldehyd unterzogen (Projektnummern 21720 und 21820 von 02/03.2010).

Die Summe der flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC) lag bei allen Komponenten drei Tage nach Prüfkammerbeladung unter dem Zielwert von 300 µg/m³.

Die Formaldehyd-Emission lag bei allen Komponenten drei Tage nach Prüfkammerbeladung unter dem Zielwert von 24 µg/m³.

Damit erfüllt das oben genannte Produkt die Anforderungen an emissionsarme Bauprodukte für das Sentinel-Haus Institut.

Köln, den 17.01.2012

Dr. rer. nat. Frank Kuebart
Projektleiter

Hinweis: diese Bescheinigung verliert umgehend Ihre Gültigkeit bei Änderungen der Zusammensetzung und/oder des Produktionsverfahrens der einzelnen Komponenten. Eine vollständige oder auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmigung.