

Attestation d'utilisation AEAI n° 24504

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Swisspor AG Bahnhofstrasse 50 6312 Steinhausen Schweiz	
Fabricant	Alporit AG 5623 Boswil Schweiz	
Produit	SWISSPOR XPS	
Description	Plaques en mousse dure PS extrudé, PS=34kg/m3	
Utilisation	Le matériau de construction forme des gouttes enflammées	
Documentation	Swissi: Prüfbericht '912491-12-0762-01' (30.11.2012)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.1
Durée de validité	31.12.2018	
Date d'édition	03.07.2013	
Remplace l'attestation du	-	

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

U. 37

Binz

J. Rappo

Rappo

